СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМР0
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ **РОСС RU.32311.ОС03.ПБ01.1768** 002533
(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)
ООО "ПРОМФАСАД". Юридический адрес:.344079, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, д. 87, этаж 3, ком. 1,2,3. ИНН: 6165218970. ОГРН: 1196196012176. Номер телефона/факс: 89889500125. Электронная почта: promfasad2021@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя)
ООО "ПРОМФАСАД". Адрес места осуществления деятельности: 344079, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, д. 87, этаж 3, ком. 1,2,3. ИНН: 6165218970. ОГРН: 1196196012176. Номер телефона/факс: 89889500125. Электронная почта: promfasad2021@yandex.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
ОС «ГОСТСТАНДАРТ» Общества с ограниченной ответственностью «ГОСТСТАНДАРТ». Место нахождения: 125430, город Москва, Митинская ул, д. 48, этаж 1 помещ. VII ком. 5. Телефон: +79034451952. Адрес электронной почты: onenkaprosm@yandex.ru. ОГРН: 5187746010304. Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.ОС03. Дата регистрации свидетельства: 11 апреля 2024 года.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)
Навесная вентилируемая система облицовки фасадов "ПРОМФАСАД", выпускаемая по ТУ-25.11.23-001-24226157-2019.
Торговая марка: ПРОМФАСАД.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)
Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
ГОСТ 31251-2008 Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность.
Показатели: ГОСТ 30244-94 метод 1 (группа горючести – НГ негорючие); ГОСТ 30402-96 (группа воспламеняемости В1 – трудновоспламеняемые); ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 (коэффициент дымообразующей способности составляет Д1 – с малой дымообразующей способностью), ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 (группа токсичности Т1 –малоопасные). ГОСТ Р 51032-97 (группа распространения пламени РП1 – нераспространяющие).

Код ОКПД2
25.11.23
Код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол испытаний № 32311.ИЛ03.ПБ2499 от 05.08.2024 года, выдан испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ГОСТСТАНДАРТ». Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.ИЛ03 от 11.04.2024 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции
Заявка № ПБ01.Н001768 от 26.07.2024 г, Акт отбора образцов № ПБ01.Н001768 от 29.07.2024 г, сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32311.ОС03.СМК01.3056 от 05.08.2024 года, выдан ОС ООО «ГОСТСТАНДАРТ» свидетельство № ARTALIX.RU.32311.ОС03», ТУ 25.11.23-001-24226157-2019

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.08.2024 г. **по** 05.08.2027 г.

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия) **Камышова А.Ф.**

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия) **Тишкова А.С.**